

設備の維持管理に関する記録

(2020年4月1日～2021年3月31日)

ばいじん除去の実施状況

規定項目	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじん除去を行った日	(該当なし)	(該当なし)

改質ガスの分析結果

採取位置		下記に記載		下記に記載
採取した年月日		2020年8月26日	2021年2月16日	2020年9月30日
測定結果が得られた日		2020年9月30日	2021年3月15日	2020年8月26日
規定項目	単位	6ヶ月に1回以上		1年に1回以上
ダイオキシン類	ng-TEQ/m3(N)			0.00000006
ばい煙量又は ばい煙濃度	硫黄酸化物	ppm	<0.1	<0.1
	ばいじん	g/m3(N)	0.014	0.007
	塩化水素	mg/m3(N)	0.5	<0.1
	硫化水素	ppm	5.3	<1

排ガスの分析結果

採取位置		下記に記載		下記に記載
採取した年月日		2020年8月26日	2021年2月16日	2020年9月30日
測定結果が得られた日		2020年9月30日	2021年3月15日	2020年8月26日
規定項目	単位	6ヶ月に1回以上		1年に1回以上
ダイオキシン類	ng-TEQ/m3(N)			0.00069
ばい煙量又は ばい煙濃度	硫黄酸化物	m3(N)/h	0.27	0.041
	ばいじん	g/m3(N)	0.005	0.007
	塩化水素	mg/m3(N)	1.6	2.2
	窒素酸化物	ppm	4	6

K.Kサーモセレクト方式採取場所

