

設備の維持管理に関する記録

(2021年4月1日～2022年3月31日)

ばいじん除去の実施状況

規定項目	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじん除去を行った日	(該当なし)	(該当なし)

改質ガスの分析結果

採取位置		下記に記載		下記に記載
採取した年月日		2021年8月31日	2022年2月14日	2021年8月31日
測定結果が得られた日		2021年9月24日	2022年3月11日	2021年9月29日
規定項目	単位	6ヶ月に1回以上		1年に1回以上
ダイオキシン類	ng-TEQ/m3(N)			0.0017
ばい煙量又は ばい煙濃度	硫黄酸化物	ppm	0.2	<0.1
	ばいじん	g/m3(N)	0.015	0.021
	塩化水素	mg/m3(N)	<0.1	<0.1
	硫化水素	ppm	2.4	<2

排ガスの分析結果

採取位置		下記に記載		下記に記載
採取した年月日		2021年8月31日	2022年2月14日	2021年8月31日
測定結果が得られた日		2021年9月24日	2022年3月11日	2021年9月29日
規定項目	単位	6ヶ月に1回以上		1年に1回以上
ダイオキシン類	ng-TEQ/m3(N)			0.000028
ばい煙量又は ばい煙濃度	硫黄酸化物	m3(N)/h	0.59	0.078
	ばいじん	g/m3(N)	0.002	0.002
	塩化水素	mg/m3(N)	0.5	2.0
	窒素酸化物	ppm	11	16

K.Kサーモセレクト方式採取場所

