

# 設備の維持管理に関する記録

(2023年4月1日～2024年3月31日)

## ばいじん除去の実施状況

規定項目	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじん除去を行った日	(該当なし)	(該当なし)

## 改質ガスの分析結果

採取位置		下記に記載		下記に記載	
採取した年月日		2023年9月15日		2023年9月15日	
測定結果が得られた日		2023年10月18日		2023年10月18日	
規定項目	単位	6ヶ月に1回以上		1年に1回以上	
ダイオキシン類	ng-TEQ/m3(N)	/		0.00000064	
ばい煙量又は ばい煙濃度	硫黄酸化物			ppm	<0.1
	ばいじん			g/m3(N)	0.014
	塩化水素			mg/m3(N)	6
	硫化水素	ppm	<0.003		

## 排ガスの分析結果

採取位置		下記に記載		下記に記載	
採取した年月日		2023年9月15日		2023年9月15日	
測定結果が得られた日		2023年10月18日		2023年10月18日	
規定項目	単位	6ヶ月に1回以上		1年に1回以上	
ダイオキシン類	ng-TEQ/m3(N)	/		0.0091	
ばい煙量又は ばい煙濃度	硫黄酸化物			m3(N)/h	0.16
	ばいじん			g/m3(N)	0.002
	塩化水素			mg/m3(N)	4
	窒素酸化物	ppm	7		

## K.Kサーモセレクト方式採取場所

