

三重中央開発(株) 三重リサイクルセンター
既設焼却炉/処理実績
2022年度

単位:t

区分	品目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
産業廃棄物	汚泥	232	256	180	185	184	118	244	178	62	224	250	162	2,276	
	廃油	73	90	48	77	70	41	88	92	23	52	81	38	775	
	廃酸	9	8	6	41	11	8	5	13	2	10	12	4	129	
	廃アルカリ	73	60	27	83	63	16	60	70	9	44	49	38	593	
	廃プラスチック類 ※1	188	188	95	159	147	94	182	145	48	162	187	97	1,691	
	動植物性残渣	84	92	46	82	93	50	97	82	24	107	117	67	941	
	動物の死体(家きんに限る)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	木くず	3	0	2	1	4	3	3	11	2	13	17	6	65	
	紙くず	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0
	がれき類 ※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	金属くず	-	-	-	-	0	0	-	-	0	-	0	-	0	0
	ゴムくず	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	繊維くず	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ガラスくず等 ※1	2	2	1	2	2	1	3	2	1	4	3	2	26	
	動物性固形不要物	13	13	5	10	11	6	13	13	4	10	10	8	117	
	処分するために処理したもの(廃肉骨粉に限る)	15	12	7	10	14	5	20	12	5	15	11	8	136	
混合廃棄物 ※4	430	164	29	600	392	28	58	314	19	476	361	184	3,054		
特別管理 産業廃棄物	引火性廃油	28	24	13	27	15	11	25	26	6	26	21	15	236	
	腐食性廃酸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	腐食性廃アルカリ	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	
	感染性廃棄物	355	375	192	324	415	207	353	304	112	436	358	193	3,624	
	特定有害廃油	1	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	2	
	特定有害汚泥	-	-	0	0	0	-	1	0	1	-	1	-	3	
	特定有害廃酸	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
一般廃棄物	特定有害廃アルカリ	-	-	-	-	0	-	0	0	-	-	-	0	0	
	可燃ごみ	2,122	2,644	1,567	2,313	2,464	1,290	2,443	2,505	721	2,311	2,121	1,341	23,841	
	粗大ごみ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合計		3,628	3,931	2,218	3,914	3,885	1,878	3,595	3,769	1,041	3,890	3,599	2,164	37,512	

※1 石綿含有産業廃棄物を除く

※4 廃プラスチック類を主体とし、ゴムくず・金属くず・ガラスくず・がれき類・木くず・紙くず・繊維くずを含む混合物

「0t」表記は1t未満の実績有り、「-」表記は処理実績無しを示しています

三重中央開発(株) 三重リサイクルセンター
 焼却施設／排ガス
 2022年度

【ばいじんの除去の実施状況と措置】

ばいじんの除去を行った日			2022年									2023年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
冷却設備	1号炉	月/日			6/5~6/19			9/17~9/28			12/8~12/22			3/17~3/31
	2号炉	月/日			6/5~6/19			9/17~9/28			12/8~12/22			3/17~3/31
排ガス処理設備	1号炉	月/日			6/5~6/19			9/17~9/28			12/8~12/22			3/17~3/31
	2号炉	月/日			6/5~6/19			9/17~9/28			12/8~12/22			3/17~3/31

【排ガスの分析結果】

採取位置				別紙の通り			
採取した年月日				2022年5月25日	2022年11月9日		
測定結果が得られた日				2022年6月20日	2022年11月29日		
測定項目		単位	炉				
ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん	g/m ³ N	1号炉	<0.001	<0.001		
			2号炉	<0.001	<0.001		
	窒素酸化物	ppm	1号炉	67	66		
			2号炉	67	62		
	塩化水素	mg/m ³ N	1号炉	9	9		
			2号炉	8	11		
	硫黄酸化物	K	1号炉	<0.006	<0.005		
			2号炉	<0.006	<0.006		
ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	1号炉	0.041	0.11			
		2号炉	0.034	0.092			