

三重中央開発(株) 三重リサイクルセンター
既設焼却炉/処理実績
2023年度

単位:t

区分	品目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
産業廃棄物	汚泥	222	229	119	199	179	101	254	257	112	186	176		2,033	
	廃油	72	74	33	55	47	26	75	90	31	54	53		610	
	廃酸	12	6	6	11	2	2	15	7	8	15	9		92	
	廃アルカリ	94	87	31	68	84	29	51	56	12	27	29		568	
	廃プラスチック類 ※1	170	204	90	158	154	79	194	198	86	132	153		1,616	
	動植物性残渣	127	123	43	89	79	47	91	75	36	67	81		857	
	動物の死体(家きんに限る)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	木くず	3	5	1	1	0	2	3	5	5	9	10		43	
	紙くず	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-		0
	がれき類 ※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	金属くず	-	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-		0
	ゴムくず	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	繊維くず	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	ガラスくず等 ※1	4	5	2	10	4	2	5	4	3	2	4		44	
	動物性固形不要物	13	15	6	11	9	5	14	18	8	10	11		121	
	処分するために処理したもの(廃肉骨粉に限る)	11	20	6	11	14	6	20	20	9	12	12		141	
混合廃棄物 ※4	707	143	62	690	767	219	350	181	200	1,007	1,050		5,374		
特別管理 産業廃棄物	引火性廃油	18	25	11	23	22	9	29	27	12	13	14		203	
	腐食性廃酸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3	
	腐食性廃アルカリ	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0		0	
	感染性廃棄物	297	399	159	286	328	163	354	343	166	295	300		3,089	
	特定有害廃油	0	1	0	0	0	0	0	-	-	0	0		3	
	特定有害汚泥	-	-	0	0	0	0	-	1	1	0	0		3	
	特定有害廃酸	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-		0	
一般廃棄物	特定有害廃アルカリ	0	0	0	0	0	-	0	-	-	0	0		0	
	可燃ごみ	2,014	2,400	1,309	2,279	2,241	1,117	2,441	2,642	1,210	2,117	1,791		21,561	
	粗大ごみ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
合計		3,766	3,736	1,878	3,891	3,930	1,807	3,895	3,923	1,898	3,946	3,691		36,361	

※1 石綿含有産業廃棄物を除く

※4 廃プラスチック類を主体とし、ゴムくず・金属くず・ガラスくず・がれき類・木くず・紙くず・繊維くずを含む混合物

「0」表記は1t未満の実績有り、「-」表記は処理実績無しを示しています

三重中央開発(株) 三重リサイクルセンター
 焼却施設／排ガス
 2023年度

【ばいじんの除去の実施状況と措置】

ばいじんの除去を行った日			2023年									2024年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
冷却設備	1号炉	月/日			6/12~6/26			9/15~9/29			12/11~12/25			
	2号炉	月/日			6/12~6/29			9/15~9/29			12/11~12/25			
排ガス処理設備	1号炉	月/日			6/12~6/26			9/15~9/29			12/11~12/25			
	2号炉	月/日			6/12~6/29			9/15~9/29			12/11~12/25			

【排ガスの分析結果】

採取位置				別紙の通り			
採取した年月日				2023年5月30日	2023年11月28日		
測定結果が得られた日				2023年7月13日	2023年12月25日		
測定項目		単位	炉				
ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん	g/m ³	1号炉	<0.001	<0.001		
			2号炉	<0.001	<0.001		
	窒素酸化物	ppm	1号炉	62	65		
			2号炉	63	61		
	塩化水素	mg/m ³	1号炉	9	7		
			2号炉	13	6		
	硫黄酸化物	K	1号炉	<0.005	<0.005		
			2号炉	<0.006	<0.006		
ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	1号炉	0.062	0.048			
		2号炉	0.068	0.016			