

大栄環境(株) 西宮リサイクルセンター
 焼却施設／排ガス
 2020年度

【ばいじんの除去の実施状況と措置】

ばいじんの除去を行った日			2020年									2021年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
冷却設備	1号炉	月/日		5/15~5/22 5/28~5/29						10/1~10/16			1/11~1/16		
排ガス処理設備	1号炉	月/日		5/15~5/22 5/28~5/29						10/1~10/16			1/11~1/16		

【排ガスの分析結果】

採取位置				別紙の通り							
採取した年月日				2020年4月16日	2020年7月1日	2020年8月20日	2020年10月27日	2020年12月15日	2021年2月17日		
測定結果が得られた日				2020年5月15日	2020年8月7日	2020年9月18日	2020年11月20日	2021年1月25日	2021年3月17日		
測定項目		単位	炉								
ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん	g/m ³ N	1号炉	0.002未満	0.004未満	0.004未満	0.003未満	0.002未満	0.003未満		
	窒素酸化物	ppm	1号炉	36.0	52.0	28.0	37.0	25.0	27.0		
	塩化水素	mg/m ³ N	1号炉	2.3	2.0	16.0	1.3	19.0	6.2		
	硫黄酸化物	ppm	1号炉	0.2未満	2.8	0.30	0.2未満	0.2	0.7		
ダイオキシン類		ng-TEQ/Nm ³	1号炉	—	0.14	—	—	0.044	—		