

大栄環境(株) 西宮リサイクルセンター
 焼却施設／排ガス
 2021年度

【ばいじんの除去の実施状況と措置】

ばいじんの除去を行った日			2021年									2022年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
冷却設備	1号炉	月/日		5/10~5/17					9/16~9/28				1/23~1/29		
排ガス処理設備	1号炉	月/日		5/10~5/17					9/16~9/28				1/23~1/29		

【排ガスの分析結果】

採取位置				別紙の通り							
採取した年月日				2021年4月14日	2021年6月15日	2021年8月20日	2021年10月21日	2022年2月10日	2022年2月17日		
測定結果が得られた日				2021年5月13日	2021年7月15日	2021年9月13日	2021年11月15日	2022年3月18日	2022年3月18日		
測定項目		単位	炉								
ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん	g/m ³ N	1号炉	0.002未満	0.003未満	0.002未満	0.003未満	0.002未満	0.003未満		
	窒素酸化物	ppm	1号炉	52.0	35.0	55.0	47.0	51.0	47.0		
	塩化水素	mg/m ³ N	1号炉	1.3	10.0	35.0	2.9	2.1	3.6		
	硫黄酸化物	ppm	1号炉	<0.2	0.2	3.5	<0.2	3.2	0.8		
ダイオキシン類		ng-TEQ/Nm ³	1号炉	—	0.039	—	—	0.053	—		