



大栄環境(株) 西宮リサイクルセンター  
 焼却施設／排ガス  
 2022年度

【ばいじんの除去の実施状況と措置】

ばいじんの除去を行った日			2022年									2023年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
冷却設備	1号炉	月/日		5月10日～ 5月17日										
排ガス処理設備	1号炉	月/日		5月10日～ 5月17日										

【排ガスの分析結果】

採取位置				別紙の通り											
採取した年月日				2022年4月6日											
測定結果が得られた日				2022年5月6日											
測定項目		単位	炉												
ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん	g/m <sup>3</sup> N	1号炉	0.002未満											
	窒素酸化物	ppm	1号炉	54.0											
	塩化水素	mg/m <sup>3</sup> N	1号炉	1.8											
	硫黄酸化物	ppm	1号炉	0.2未満											
ダイオキシン類		ng-TEQ/Nm <sup>3</sup>	1号炉	—											