



大栄環境(株) 西宮リサイクルセンター  
 焼却施設／排ガス  
 2022年度

【ばいじんの除去の実施状況と措置】

ばいじんの除去を行った日			2022年								2023年				
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
冷却設備	1号炉	月/日		5月10日～ 5月17日					9月15日～ 9月27日				1月15日～ 1月20日		
排ガス処理設備	1号炉	月/日		5月10日～ 5月17日					9月15日～ 9月27日				1月15日～ 1月20日		

【排ガスの分析結果】

採取位置				別紙の通り							
採取した年月日				2022年4月6日	2022年6月28日	2022年8月17日	2022年10月20日	2022年12月7日	2023年2月16日		
測定結果が得られた日				2022年5月6日	2022年7月30日	2022年9月12日	2022年11月17日	2023年1月16日	2023年3月17日		
測定項目		単位	炉								
ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん	g/m <sup>3</sup> N	1号炉	0.002未満	0.003未満	0.002未満	0.003未満	0.002未満	0.003未満		
	窒素酸化物	ppm	1号炉	54.0	43.0	47.0	61.0	45.0	28.0		
	塩化水素	mg/m <sup>3</sup> N	1号炉	1.8	0.4	34.0	0.4	9.4	20.0		
	硫黄酸化物	ppm	1号炉	0.2未満	0.2未満	14.0	0.2未満	0.2未満	0.2		
ダイオキシン類		ng-TEQ/Nm <sup>3</sup>	1号炉	—	0.18	—	—	0.073	—		