

大栄環境(株) 西宮リサイクルセンター
 焼却施設／排ガス
 2023年度

【ばいじんの除去の実施状況と措置】

ばいじんの除去を行った日			2023年									2024年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
冷却設備	1号炉	月/日		5/14~5/22					9/13~ 9/26				1/14~ 1/20		
排ガス処理設備	1号炉	月/日		5/14~5/22					9/13~ 9/26				1/14~ 1/20		

【排ガスの分析結果】

採取位置				別紙の通り							
採取した年月日				2023年4月20日	2023年6月14日	2023年8月23日	2023年10月18日	2023年12月6日	2024年2月14日		
測定結果が得られた日				2023年5月12日	2023年7月11日	2023年9月15日	2023年11月14日	2024年1月19日	2024年3月15日		
測定項目		単位	炉								
ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん	g/m ³ N	1号炉	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.003未満	0.002未満	0.004未満		
	窒素酸化物	ppm	1号炉	31.0	40.0	37.0	44.0	47.0	25.0		
	塩化水素	mg/m ³ N	1号炉	0.3未満	0.4	12.0	0.3未満	24.0	1.7		
	硫黄酸化物	ppm	1号炉	0.2未満	0.2未満	0.4	0.2未満	0.2未満	0.2未満		
ダイオキシン類		ng-TEQ/Nm ³	1号炉	—	0.27	—	—	0.37	—		