

(株)スカラベサクレ 第三処分場
管理型埋立処分場／処理実績

2024年度

単位:t

区分	品目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
産業廃棄物	燃え殻	2,383.39	3,538.72	1,608.86	2,211.64	2,012.10	4,684.10	3,588.83	2,094.45	3,132.91	2,822.84	2,609.08	2,059.02	32,745.94	
	汚泥	5,503.84	4,296.74	4,042.71	2,572.35	5,067.13	3,809.81	5,418.75	4,085.02	5,512.68	3,773.42	3,981.13	2,584.96	50,648.54	
	廃プラスチック類	※2	2,163.82	1,841.93	2,040.86	2,816.27	1,222.34	2,290.94	2,812.45	2,895.36	2,792.05	2,130.57	2,837.13	1,295.43	27,139.15
	紙くず	※2	75.30	57.14	67.98	80.20	62.61	69.22	54.30	59.43	64.67	56.99	59.75	79.80	787.39
	木くず	※2	84.00	61.04	71.76	86.06	67.65	73.58	57.50	66.45	76.77	60.48	67.06	87.99	860.34
	繊維くず	※2	43.28	36.73	52.32	52.60	39.01	52.35	46.40	31.20	37.11	44.76	45.25	63.49	544.50
	ゴムくず	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	
	金属くず	※2	68.04	39.77	72.66	58.06	49.87	53.81	49.91	60.84	39.86	74.96	61.62	73.65	703.05
	ガラスくず等	※2	323.90	351.01	250.54	270.66	185.38	236.93	268.32	327.02	220.07	250.98	263.28	279.40	3,227.49
	鉛さい	—	158.10	103.97	136.08	115.72	182.85	95.59	264.52	1,768.72	116.37	98.69	107.41	180.34	3,328.36
	がれき類	※2	490.05	1,129.00	1,110.66	127.37	98.99	100.35	1,080.80	1,220.72	145.11	1,174.20	1,191.95	1,264.45	9,133.65
	ばいじん	—	22,256.52	8,467.80	9,027.28	23,972.83	21,157.98	27,981.22	27,647.21	28,475.81	25,818.26	37,700.08	43,783.01	33,977.95	310,265.95
	混合廃棄物	—	2,681.00	—	—	—	—	2,533.67	—	—	—	—	—	5,214.67	
合計		36,231.24	19,923.85	18,481.71	32,363.76	30,145.91	41,981.57	41,288.99	41,085.02	37,955.86	48,187.97	55,006.67	41,946.48	444,599.03	

※2 石綿含有産業廃棄物を含む

「0t」表記は1t未満の実績有り、「-」表記は処理実績無しを示しています

(株)スカラベサクレ 第三処分場
管理型最終処分場／水処理施設放流水
2024年度

採取年月			2024年														2025年																															
			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月	3月																								
採取月日			4月4日		5月9日		6月5日		7月3日		8月1日		9月2日		10月1日		11月1日		12月2日		1月11日		2月4日		3月1日																							
分析結果が得られた月日			4月9日			5月16日			6月12日			7月11日			8月8日			9月10日			10月15日			11月8日			12月11日			1月19日			2月13日			3月11日												
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定																		
1	水素イオン濃度	-	8.1	○	7.9	○	7.9	○	7.9	○	8	○	8.4	○	8.0	○	7.9	○	7.9	○	7.8	○	7.8	○																								
2	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	1.7	○	3.2	○	1.5	○	11.0	○	3.3	○	2.3	○	1.8	○	1.6	○	2.2	○	12.0	○	2.1	○	2.9	○																						
3	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	2.9	○	7.3	○	10.0	○	35.0	○	32.0	○	10.0	○	23	○	14.0	○	24	○	36	○	28	○	34.0	○																						
4	浮遊物質量(SS)	mg/L	1未満	○	8	○	1	○	5	○	1	○	3	○	1	○	1未満	○	1未満	○	2	○	1未満	○	1未満	○																						
5	シアノ化合物	mg/L														0.1未満	○																															
6	フェノール類含有量	mg/L																																														
7	銅含有量	mg/L																																														
8	亜鉛含有量	mg/L																																														
9	溶解性鉄含有量	mg/L																																														
10	溶解性マンガン含有量	mg/L																																														
11	クロム含有量	mg/L																																														
12	大腸菌群数	個/m³																																														
13	窒素含有量(T-N)	mg/L	5.3	○	4.2	○	8.8	○	18	○	31	○	8.3	○	25	○	15.0	○	25.0	○	36.0	○	35.0	○	42	○																						
14	リン含有量(T-P)	mg/L															1.1	○																														
15	カドミウム及びその化合物	mg/L															0.001未満	○	0.005未満	○	0.005未満	○	0.001未満	○	0.005未満	○	0.005未満	○																				
16	鉛及びその化合物	mg/L															0.005未満	○	0.005未満	○	0.005未満	○	0.005未満	○	0.005未満	○	0.005未満	○	0.005未満	○																		
17	六価クロム化合物	mg/L																0.02未満	○																													
18	セレン及びその化合物	mg/L																0.002未満	○																													
19	砒素及びその化合物	mg/L																0.034	○																													
20	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L																0.0005未満	○																													
21	ふっ素及びその化合物	mg/L																1.1	○																													
22	ほう素及びその化合物	mg/L																8.7	○																													
23	アンモニア・アンモニウム化合物	mg/L																27.0	○																													
24	亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L																0.5未満	○																													
25	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉛油類含有量)	mg/L																0.5未満	○																													
26	有機リン化合物	mg/L																0.1未満	○																													
27	アルキル水銀化合物	mg/L																0.0005未満	○																													
28	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L																0.0005未満	○																													
29	トリクロロエチレン	mg/L																0.001未満	○																													
30	テトラクロロエチレン	mg/L																0.0005未満	○																													
31	ジクロロメタン	mg/L																0.002未満	○																													
32	四塩化炭素	mg/L																0.0002未満	○																													
33	1,2-ジクロロエタン	mg/L																0.0004未満	○																													
34	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																0.002未満	○																													
35	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																0.004未満	○																													
36	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																0.0005未満	○																													
37	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																0.0006未満	○																													
38	1,3-ジクロロプロベン	mg/L																0.0002未満	○																													
39	チウラム	mg/L																0.0006未満	○																													
40	シマジン	mg/L																0.0003未満	○																													
41	チオベンカルブ	mg/L																0.001未満	○																													
42	ベンゼン	mg/L																0.005未満	○																													
43	1,4-ジオキサン	mg/L																0.008	○																													

※ 採取場所は別図「管理型最終処分場 採取位置平面図」のとおり

(株)スカラベサクレ 第三処分場
管理型最終処分場／地下水観測井戸(上流)
2024年度

採取年月			2024年																2025年							
			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採取月日																										
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定
1	電気伝導率	mS/m	採水不能		採水不能		採水不能		採水不能		採水不能		採水不能		採水不能		採水不能		採水不能		採水不能		採水不能		採水不能	
2	塩化物イオン	mg/L	採水不能		採水不能		採水不能		採水不能		採水不能		採水不能		採水不能		採水不能		採水不能		採水不能		採水不能		採水不能	
採取年月			2024年																2025年							
			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採取月日																										
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定
1	全シアン	mg/L																								
2	カドミウム	mg/L																								
3	鉛	mg/L																								
4	六価クロム	mg/L																								
5	セレン	mg/L																								
6	砒素	mg/L																								
7	総水銀	mg/L																								
8	アルキル水銀	mg/L																								
9	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L																								
10	トリクロロエチレン	mg/L																								
11	テトラクロロエチレン	mg/L																								
12	ジクロロメタン	mg/L																								
13	四塩化炭素	mg/L																								
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L																								
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																								
16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L																								
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																								
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																								
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L																								
20	1,4-ジオキサン	mg/L																								
21	クロロエチレン	mg/L																								
22	チウラム	mg/L																								
23	シマジン	mg/L																								
24	チオベンカルブ	mg/L																								
25	ベンゼン	mg/L																								
26	ダイオキシン類	pg-TEQ/L																								

※ 採取場所は別図「管理型最終処分場 採取位置平面図」のとおり

(株)スカラベサクレ 第三処分場
管理型最終処分場／地下水観測井戸(下流)
2024年度

採取年月			2024年																2025年							
			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採取月日																										
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定
1	電気伝導率	mS/m	採水不能		採水不能		採水不能		採水不能		採水不能		採水不能		採水不能		採水不能		採水不能		採水不能		採水不能		採水不能	
2	塩化物イオン	mg/L	採水不能		採水不能		採水不能		採水不能		採水不能		採水不能		採水不能		採水不能		採水不能		採水不能		採水不能		採水不能	
採取年月			2024年																2025年							
			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採取月日																										
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定
1	全シアン	mg/L																								
2	カドミウム	mg/L																								
3	鉛	mg/L																								
4	六価クロム	mg/L																								
5	セレン	mg/L																								
6	砒素	mg/L																								
7	総水銀	mg/L																								
8	アルキル水銀	mg/L																								
9	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L																								
10	トリクロロエチレン	mg/L																								
11	テトラクロロエチレン	mg/L																								
12	ジクロロメタン	mg/L																								
13	四塩化炭素	mg/L																								
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L																								
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																								
16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L																								
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																								
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																								
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L																								
20	1,4-ジオキサン	mg/L																								
21	クロロエチレン	mg/L																								
22	チウラム	mg/L																								
23	シマジン	mg/L																								
24	チオベンカルブ	mg/L																								
25	ベンゼン	mg/L																								
26	ダイオキシン類	pg-TEQ/L																								

※ 採取場所は別図「管理型最終処分場 採取位置平面図」のとおり

(株)スカラベサクレ 第三処分場

管理型最終処分場／点検記録

2024年度

年月		2024年4月度		2024年5月度		2024年6月度		2024年7月度		2024年8月度		2024年9月度		2024年10月度		
規定項目	点検頻度	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入											
擁壁等	処分場営業日	無		無		無		無		無		無		無		無
		無		無		無		無		無		無		無		無
		無		無		無		無		無		無		無		無
		無		無		無		無		無		無		無		無
		無		無		無		無		無		無		無		無
遮水工	処分場営業日	無		無		無		無		無		無		無		無
無			無		無		無		無		無		無		無	
無			無		無		無		無		無		無		無	
無			無		無		無		無		無		無		無	
無			無		無		無		無		無		無		無	
調整池	処分場営業日	無		無		無		無		無		無		無		無
無			無		無		無		無		無		無		無	
無			無		無		無		無		無		無		無	
無			無		無		無		無		無		無		無	
無			無		無		無		無		無		無		無	
浸出液処理設備	処分場営業日	無		無		無		無		無		無		無		無
無			無		無		無		無		無		無		無	
無			無		無		無		無		無		無		無	
無			無		無		無		無		無		無		無	
無			無		無		無		無		無		無		無	
地下水、放流水の悪化が見られた場合に講じた措置	-	無		無		無		無		無		無		無		無

年月		2024年11月度		2024年12月度		2025年1月度		2025年2月度		2025年3月度		
規定項目	点検頻度	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	
擁壁等	処分場営業日	無		無		無		無		無		無
		無		無		無		無		無		無
		無		無		無		無		無		無
		無		無		無		無		無		無
		無		無		無		無		無		無
遮水工	処分場営業日	無		無		無		無		無		無
無			無		無		無		無		無	
無			無		無		無		無		無	
無			無		無		無		無		無	
無			無		無		無		無		無	
調整池	処分場営業日	無		無		無		無		無		無
無			無		無		無		無		無	
無			無		無		無		無		無	
無			無		無		無		無		無	
無			無		無		無		無		無	
浸出液処理設備	処分場営業日	無		無		無		無		無		無
無			無		無		無		無		無	
無			無		無		無		無		無	
無			無		無		無		無		無	
無			無		無		無		無		無	
地下水、放流水の悪化が見られた場合に講じた措置	-	無		無		無		無		無		無

残余の埋立容量(年1回以上測定)	
測定年月日	2024年3月31日
測定結果	610,000m ³

※防凍措置を講じなければならない地域に該当しない為、対策は必要としない。