

DINS関西株式会社 GE事業所
焼却施設／排ガス
2021年度

【ばいじんの除去の実施状況と措置】

ばいじんの除去を行った日			2021年								2022年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
冷却設備	1号炉	月/日	4/29～4/30	-	6/14～6/28	-	-						
	2号炉	月/日	4/15～4/23	-	-	7/21～7/30	-						
排ガス処理設備	1号炉	月/日	4/29～4/30	-	6/14～6/28	-	-						
	2号炉	月/日	4/15～4/23	-	-	7/21～7/30	-						

【排ガスの分析結果】

公開規定項目		排ガス:1年に6回以上、ダイオキシン類:1年に1回以上										
採取位置		別紙の通り										
採取した年月日												
	1号炉	5月11日	7月5日									
	2号炉	5月11日	7月5日									
測定結果が得られた日												
	1号炉	5月25日	7月26日									
	2号炉	5月25日	7月26日									
測定項目	単位	堺市協定値										
ばい煙濃度	ばいじん	g/m ³	0.04	1号炉	0.005未満	0.005未満						
				2号炉	0.004	0.004						
	窒素酸化物	ppm	50	1号炉	12	17						
				2号炉	20	19						
	塩化水素	ppm	65	1号炉	22	3						
				2号炉	6	2						
	硫黄酸化物	ppm	55	1号炉	7	1未満						
				2号炉	1未満	1未満						
	水銀 (ガス状)	μg/m ³ N	14	1号炉	1.4	0.18						
				2号炉	0.42	0.15						
	水銀 (粒子状)	μg/m ³ N	14	1号炉	0.0008	0.0004未満						
				2号炉	0.0007	0.0088						
ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	0.1	1号炉	-	0.022							
			2号炉	-	0.0012							
PCB	mg/m ³ N	0.01	2号炉	-	-							