

濃 度 計 量 証 明 書

株式会社D I N S 堺 R & E 事業所 御中

株式会社ディンズ環境分析センター
〒518-1155 三重県伊賀市治田3598番地の12
TEL (0595)20-2155 FAX (0595)20-2173

計量証明事業登録

三重県知事 濃度 第229号

環境計量士 氏名 亀本 和成

登録番号 第3515号



試験区分：排水試験

試料受付年月日	2020年 7月 2日	試料名	R & E 水処理放流水	計量証明書番号
試料採取年月日	2020年 7月 1日	試料採取者	依頼者持込	20-07-03
発行年月日	2020年 7月16日	試料採取場所	株式会社D I N S 堺 R & E 事業所	

御依頼を受けました試料についての計量の結果を次のとおり証明致します。

計量の対象	計量単位	計量の結果	計量の方法	定量 下限値
水素イオン濃度	pH [°C]	7.8[25.1]	JIS K0102 12.1-2016
生物化学的酸素要求量	mgO/L	18	JIS K0102 21 及び 32.3-2016	0.5
浮遊物質	mg/L	26	昭和46年環告第59号付表9	1
窒素含有量	mg/L	3.8	JIS K0102 45.2-2016	0.2
磷含有量	mg/L	0.10	JIS K0102 46.3-2016	0.05
不揮発性鉱物油類	mg/L	5未満	JIS K0102 附属書1(参考)補足II.1-2016	5
不揮発性動植物油脂類	mg/L	5未満	JIS K0102 附属書1(参考)補足II.1-2016	5
カルシウムイオン	mg/L	130	JIS K0102 50.4-2016	0.1
		以下余白		
備 考				