

大栄環境(株) 西宮リサイクルセンター
 焼却施設／排ガス
 2019年度

【ばいじんの除去の実施状況と措置】

| ばいじんの除去を行った日 | | | 2019年 | | | | | | | | 2020年 | | | | |
|--------------|-----|-----|-------|----------|----|----|----|----|---------|-----|-------|----|-----------|----|--|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 冷却設備 | 1号炉 | 月/日 | | 5/9~5/14 | | | | | 9/1~9/9 | | | | 1/10~1/15 | | |
| 排ガス処理設備 | 1号炉 | 月/日 | | 5/9~5/14 | | | | | 9/1~9/9 | | | | 1/10~1/15 | | |

【排ガスの分析結果】

| 採取位置 | | | | 別紙の通り | | | | | | | |
|-----------------|-------|------------------------|-----|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|--|--|
| 採取した年月日 | | | | 2019年4月16日 | 2019年6月21日 | 2019年8月20日 | 2019年10月15日 | 2019年12月20日 | 2020年2月18日 | | |
| 測定結果が得られた日 | | | | 2019年5月16日 | 2019年8月1日 | 2019年9月17日 | 2019年11月14日 | 2020年1月31日 | 2020年3月24日 | | |
| 測定項目 | | 単位 | 炉 | | | | | | | | |
| ばい煙量又は ばい煙濃度 | ばいじん | g/m ³ N | 1号炉 | 0.002未満 | 0.004 | 0.002 | 0.003未満 | 0.002未満 | 0.003未満 | | |
| | 窒素酸化物 | ppm | 1号炉 | 67.0 | 34.0 | 48.0 | 32 | 47 | 41 | | |
| | 塩化水素 | mg/m ³ N | 1号炉 | 16.0 | 11.0 | 69.0 | 0.4 | 1.0 | 2.6 | | |
| | 硫黄酸化物 | ppm | 1号炉 | 11.0 | 0.2未満 | 4.90 | 0.2未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | | |
| ダイオキシン類 | | ng-TEQ/Nm ³ | 1号炉 | - | 0.022 | - | - | - | 0.075 | | |