

大栄環境(株) 西宮リサイクルセンター
 焼却施設／排ガス
 2020年度

【ばいじんの除去の実施状況と措置】

ばいじんの除去を行った日			2020年									2021年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
冷却設備	1号炉	月/日		5/15～5/22 5/28～5/29						10/1～10/16					
排ガス処理設備	1号炉	月/日		5/15～5/22 5/28～5/29						10/1～10/16					

【排ガスの分析結果】

採取位置				別紙の通り											
採取した年月日				2020年4月16日	2020年7月1日	2020年8月20日	2020年10月27日								
測定結果が得られた日				2020年5月15日	2020年8月7日	2020年9月18日	2020年11月20日								
測定項目		単位	炉												
ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん	g/m ³ N	1号炉	0.002未満	0.004未満	0.004未満	0.003未満								
	窒素酸化物	ppm	1号炉	36.0	52.0	28.0	37								
	塩化水素	mg/m ³ N	1号炉	2.3	2.0	16.0	1.3								
	硫黄酸化物	ppm	1号炉	0.2未満	2.8	0.30	0.2未満								
ダイオキシン類		ng-TEQ/Nm ³	1号炉	—	0.14	—	—								