

大栄環境(株) 西宮リサイクルセンター
 焼却施設／排ガス
 平成27年度

【ばいじんの除去の実施状況と措置】

ばいじんの除去を行った日			平成27年								平成28年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
冷却設備	1号炉	月/日	4/5~4/10		6/28~7/10				10/11~10/19		12/31~1/16		
排ガス処理設備	1号炉	月/日	4/5~4/10		6/28~7/10				10/11~10/19		12/31~1/16		

【排ガスの分析結果】

採取位置				別紙の通り							
採取した年月日				平成27年4月2日	平成27年6月25日	平成27年6月25日	平成27年8月6日	平成27年10月2日	平成27年12月15日	平成28年2月2日	平成28年2月5日
測定結果が得られた日				平成27年4月16日	平成27年7月14日	平成27年7月29日	平成27年8月27日	平成27年10月16日	平成28年1月5日	平成28年2月26日	平成28年3月11日
測定項目		単位	炉								
ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん	g/m ³ N	1号炉	0.002	0.003		0.002	0.003	0.002	0.003	
	窒素酸化物	ppm	1号炉	41	55		51	61	29	32	
	塩化水素	mg/m ³ N	1号炉	31	0.5		19.0	3.6	17.0	2.3	
	硫黄酸化物	ppm	1号炉	3.5	0.2		11.0	26.0	5.0	0.7	
ダイオキシン類		ng-TEQ/Nm ³	1号炉			0.093					0.24