

大栄環境(株) 西宮リサイクルセンター
 焼却施設／排ガス
 平成29年度

【ばいじんの除去の実施状況と措置】

ばいじんの除去を行った日			平成29年									平成30年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
冷却設備	1号炉	月/日	4/23~4/28			7/15~7/19			10/8~10/27		12/31~1/8			
排ガス処理設備	1号炉	月/日	4/23~4/28			7/15~7/19			10/8~10/27		12/31~1/8			

【排ガスの分析結果】

採取位置				別紙の通り							
採取した年月日				平成29年4月20日	平成29年6月30日	平成29年6月30日	平成29年8月3日	平成29年10月4日	平成29年12月22日	平成30年2月23日	
測定結果が得られた日				平成29年5月19日	平成29年7月26日	平成29年8月3日	平成29年8月31日	平成29年11月6日	平成30年1月24日	平成30年3月28日	
測定項目		単位	炉								
ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん	g/m ³ N	1号炉	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002	0.002未満	
	窒素酸化物	ppm	1号炉	33.0	51.0		26	36	30	27	
	塩化水素	mg/m ³ N	1号炉	11.0	0.4		5.4	0.7	6.3	12.0	
	硫黄酸化物	ppm	1号炉	0.8	0.4		2.3	1.2	0.2未満	11.0	
ダイオキシン類		ng-TEQ/Nm ³	1号炉	-	-	0.025	-	-	0.019	-	