

大栄環境(株) 西宮リサイクルセンター
 焼却施設／排ガス
 平成30年度

【ばいじんの除去の実施状況と措置】

ばいじんの除去を行った日			平成30年									平成31年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
冷却設備	1号炉	月/日		5/9～5/15					9/4～9/16						
排ガス処理設備	1号炉	月/日		5/9～5/15					9/4～9/16						

【排ガスの分析結果】

採取位置				別紙の通り											
採取した年月日				平成30年4月25日	平成30年6月19日	平成30年8月8日	平成30年10月17日								
測定結果が得られた日				平成30年5月21日	平成30年7月20日	平成30年8月30日	平成30年11月12日								
測定項目		単位	炉												
ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん	g/m ³ N	1号炉	0.002未満	0.003未満	0.003	0.003未満								
	窒素酸化物	ppm	1号炉	42.0	47.0	42.0	40								
	塩化水素	mg/m ³ N	1号炉	34.0	3.4	35.0	15.0								
	硫黄酸化物	ppm	1号炉	4.1	0.003未満	3.60	19.0								
ダイオキシン類		ng-TEQ/Nm ³	1号炉	-	0.033	-	-								